



Prot. 5/1503 **21 MAR. 2019**

Catania

Settore Provveditorato ed Economato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Avviso di Indagine di mercato: n. 2 armadi in acciaio con isolamento antincendio aventi la certificazione LFS 30P PrEn 15659 (30min)" - Determina AIFA n. 809/2015

Dovendo procedere alla predisposizione di apposita procedura di gara per l'eventuale acquisto di n. 2 armadi in acciaio con isolamento antincendio aventi la certificazione LFS 30P PrEn 15659 (30min), al fine di garantire la massima trasparenza e competizione si invitano le Ditte interessate ad esaminare le specifiche tecniche necessarie per adempiere ai requisiti sanciti dalla determina AIFA ed esprimersi circa i seguenti aspetti:

- Genericità delle caratteristiche del prodotto come descritte di seguito;
- Prezzo di mercato;
- Eventuale esclusività ed infungibilità;
- Presenza o meno del prodotto sul Mercato elettronico (MEPA).

Specifiche tecniche necessarie per adempiere ai requisiti sanciti dalla determina AIFA n. 809/2015:

- Certificazione antiscasso EN 14450 S1;
- Certificazione ignifuga LFS 30P PrEN 15659 (30min);
- Struttura corpo acciaio;
- Spessore corpo 63mm;
- Bloccaggio rostri nichelati;
- Struttura battente doppia parete con isolamento al fuoco;
- Spessore battente 78mm;
- Serratura standard; chiave doppia mappa ad elevato grado antiscasso, certificata Vds classe I (con n. 2 chiavi);
- Cerniere esterne=apertura 180°;
- Colore standard RAL 7035 - grigio chiaro;
- Battente doppio;
- 4 ripiani;
- Misure esterne H 1870mm - L950mm - P 510mm;
- Misure interne H 1729mm - L 815mm - P 348 mm.



Prot. 5/1503

Catania 21/03/2019

Si specifica che con il presente avviso è intendimento di questa Azienda verificare sul mercato, in attuazione e nel rispetto dei principi di massima trasparenza e competizione, la presenza di uno o più operatori economici in grado di offrire il prodotto (bene/servizio) con le caratteristiche su descritte e contestualmente accertarsi che tali caratteristiche posseggano il requisito della "genericità" tale da consentire possibilmente la partecipazione alla indicente procedura di gara di una pluralità di operatori economici qualificati, compresi coloro in grado di proporre soluzione che ottemperano in maniera equivalente ex art. 68 D.lg50/2017 s.m.i. (Codice Appalti) ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dare seguito ad alcuna procedura di gara né di affidamento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo PEC provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it.

il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di poter esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il settore Provveditorato, dott.ssa Carmela Angiolillo 095/7594840.

Il Responsabile Settore Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Ersilia Riggi