

---

## Settore Tecnico

Prot. n. \_\_\_\_\_ Allegati n. \_\_\_\_ Catania \_\_\_\_\_

### **Quesito n. 1**

Il Concorrente richiede:

- 1) Ai fini dell’emissione della cauzione provvisoria, si chiede di confermare il CAP della sede della Stazione Appaltante.
- 2) Si chiede se il sopralluogo debba intendersi obbligatorio e quali sono i riferimenti per l’esecuzione.
- 3) Si chiede se vada specificato il canone di noleggio ed il quantitativo delle apparecchiature previste e se è prevista l’opzione di riscatto.

### Risposta

- 1) Il codice di avviamento postale è Catania, piazza Santa Maria di Gesù 5 – CAP 95123.
- 2) Il sopralluogo è obbligatorio e deve essere concordato attraverso i punti di contatto indicati nella lettera di invito.
- 3)

La fornitura prevede (art. 2, punto 1), nello specifico: Fornitura “in uso per il periodo del contratto” dei sistemi di trattamento in continuo dell’acqua calda sanitaria per mezzo di apparecchiature di produzione, dosaggio e controllo di biossido di cloro.

Il termine “noleggio” riportato a pag. 12 del Capitolato deve intendersi come un mero refuso . Pertanto, il periodo in questione deve leggersi come segue:

I canoni relativi alla fornitura in uso delle apparecchiature e le ulteriori forniture saranno liquidati esclusivamente dopo collaudo positivo ed accettazione delle apparecchiature da parte della Stazione Appaltante.

Non trattandosi di noleggio, bensì di fornitura in uso, non è previsto il “riscatto” di tali apparecchiature.

Si conferma il contenuto del modulo “allegato 4” e si precisa che non è richiesto né “canone”, né “quantitativo di apparecchiature”.

A tal proposito, si chiarisce che a pag. 5, III capoverso del Capitolato, è presente un refuso e il periodo in questione deve intendersi come segue:

Le apparecchiature installate dovranno essere funzionali ai consumi delle utenze di acqua calda sanitaria:

...



**Azienda Ospedaliera  
di rilievo nazionale e di alta specializzazione “GARIBALDI ”  
Catania**

---

Quantitativo e tipologia di apparecchiature da fornire in uso dovranno essere determinate dal Concorrente in ragione dei riscontri acquisiti in occasione del sopralluogo effettuato e dovranno essere idonee a conseguire i risultati attesi.