

Mod. Fax



Sup. Vitale
B.F. 13

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania

"Contra ignem fides opusque"

COMANDO PROV. UVF CATANIA - COM-
REGISTRO UFFICIALE
- 25645 -05/09/2013

- A: Dipartimento Regionale Tecnico Fax 095 322277
Servizio Ufficio Genio Civile - Catania
- A: Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta Fax 0957594600
specializzazione "Garibaldi" - Catania
c.a. Responsabile R.U.P. Ing. Salvatore Vitale

Oggetto: Conferenza speciale dei servizi del 06.9.2013 - Riqualfica del presidio
ospedaliero Garibaldi di Catania - piazza Santa Maria di Gesù - Catania
Pratica 435

Testo: _____ **Numero di pagine, compresa la copertina:** _____

Con riferimento alla conferenza del 06.9.2013, si trasmette copia della
"Valutazione del progetto" relativa l'attività in oggetto redatta da tecnico di questo
Comando - prot. n. _____ del _____

PER IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Dott. Ing. Maurizio LUCIA)

Il Direttore Vicedirigente

Dott. Ing. Angelo SGROIO

/cg

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE TECNICO
06 SET. 2013
Prot. N° 2610
ARRIVO

Mod. Com



COMANDO PROV. UUF CATANIA - *CMd. P03c- Rev 0*
 REGISTRO UFFICIALE
 - 25644 - 05/09/2013

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

CATANIA

"Contra ignem, fides opusque"

Ufficio Prevenzione Incendi

Al Responsabile Legale della Ditta
 AZIENDA OSPEDALIERA
 "GARIBALDI"
 PIAZZA SANTA MARIA DEL
 GESU', N. 5 - CATANIA
 95100 CATANIA

OGGETTO: Valutazione del Progetto. E p.c. Al Signor Sindaco di CATANIA

Istanza recante data: Pervenuta in data: 03.07.2013 – integrata
 in data 30.08.2013

Ditta: AZIENDA OSPEDALIERA "GARIBALDI"

Indirizzo dell'attività: P.ZZA S. MARIA DI GESU', N. 5 - CATANIA

Descrizione attività principale: Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto.

Attività di cui al D.P.R. 151/2011: 68.3.B

Pratica: 435 Modelli allegati:

Con riferimento all'istanza inerente l'oggetto, si esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto allegato all'istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza ancorché non espressamente richiamati negli elaborati tecnici costituenti la progettazione ed alle seguenti condizioni:

STRUTTURA SANITARIA:

- I vani di accesso alle "eree dedicate" a servizio degli ascensori e montalettighe utilizzabili in caso di antincendio, dovranno possedere caratteristiche di filtro a prova di fumo conformi a quanto previsto al p.to 1.7 del D.M. 30.11.1983.
- Con particolare riferimento al Livello -1, l'accesso all'"area dedicata" a servizio del montalettighe attiguo alla scala posta a sinistra, dovrà essere realizzato analogamente a quanto previsto, in corrispondenza, agli ulteriori piani.
- Conformemente a quanto previsto al p.to 3.5.4 del D.M. 18.09.2002, le porte di accesso ai locali "prelievo sporco" e "controllo", previsti nei pressi della scala interna posta a destra, nonché le pareti prospettanti sul relativo vano di accesso, dovranno possedere idonee caratteristiche di resistenza al fuoco.
- Con particolare riferimento al Livello -1, il percorso d'esodo attraverso la sala d'attesa posta a sinistra dovrà essere idoneamente compartimentato, conformemente a quanto previsto al p.to 3.5.4 del D.M. 18.09.2002. L'intercapedine posta al medesimo livello non dovrà interferire con i sistemi di compartimentazione.

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania

- I locali deposito dovranno possedere caratteristiche conformi a quanto previsto al p.to 5.2.1 del D.M. 18.09.2002.
- La rete idrica antincendi dovrà essere progettata, installata ed esercita conformemente a quanto previsto dal D.M. 20.12.2012. Il locale destinato ad ospitare il gruppo di pompaggio a servizio dell'impianto idrico antincendio dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dalla vigente norma UNI 11292.
- La scala di sicurezza esterna dovrà essere realizzata conformemente a quanto previsto al p.to 1.1.e del D.M. 18.09.2002.
- Con riferimento alla "centrale O2", qualora la tipologia di installazione rientri nel campo di applicazione della Circolare n. 99 del 15.10.1964, si rimanda al rispetto della stessa prestando particolare attenzione al rispetto delle distanze minime di sicurezza.
- La destinazione d'uso dei locali posti in copertura dovrà essere compatibile con quella relativa all'attività in esame.

GRUPPO ELETTROGENO - CENTRALE TERMICA:

- Con particolare riferimento al gruppo elettrogeno ed alla centrale termica, in riscontro alla nota acquisita agli atti del Comando con Prot. n. 25038 del 30.08.2013, gli stessi verranno stralciati dal presente parere. Per tali attività si rimanda, ad ogni modo, alla attivazione dei procedimenti previsti dagli artt. 3 e 4 D.P.R. 151/2011, qualora le stesse ricadano nel campo di applicazione del suddetto D.P.R..

Inoltre:


- In presenza di apparecchiature ad alta energia, i locali destinati a tali apparecchiature non possono essere ubicati in contiguità ad aree di tipo D, conformemente a quanto previsto al p.to 15.4.5 del D.M. 18.09.2002.
- In presenza di pratiche di cui al D.Lgs 230/95 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi, si rimanda alle specifiche valutazione ed all'acquisizione dei relativi provvedimenti.

Nel restituire copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vidimati da questo Ufficio, si fa presente che a lavori ultimati, prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere prodotta la "Segnalazione Certificata Inizio Attività" (SCIA) seguendo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 01.08.2011 e quindi corredando la stessa della documentazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 07.08.2012 e comunque della documentazione riportata negli uniti allegati.

Si rammenta che, nel caso in cui ci sia la presenza di lavoratori dipendenti, dovrà altresì essere ottemperato a tutto quanto previsto dal D.Leg.vo 81/2008 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica


Il Direttore

Dott. Ing. Luca Scrofani


Per delega del COMANDANTE PROVINCIALE

(Dott. Ing. Maurizio LUCIA)

Il Direttore Vice-dirigente

Dott. Ing. Angelo Sgroi


COMANDO PROV. VUF CATANIA - COM-
REGISTRO UFFICIALE
- 25644 - 05/09/2013



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA
Documentazione da allegare alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
(Aggiornato ai contenuti del D.M. 07/08/2012)

Mod. check-doc

REV. 0

NUMERO PRATICA 435

(produrre solo gli atti contrassegnati)

- 1) DICHIARAZIONE A FIRMA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA':
- 1.1 impianti ed apparecchiature che presentano pericolo di incendio, tipo e quantitativi delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio (ad es.: generatori di calore, ecc.);
 - 1.2 n° massimo di addetti
 - 1.3 superficie lorda autorimessa
 - 1.4 n° massimo di persone/posti letto
 - 1.5 n° massimo di alunni
 - 1.6
- 2) ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO: (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura).
Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (utilizzare Mod. Pin 2.2-2012 Cert REI) (redatta da professionista iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818).
- 3) MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO:
Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (redatta da professionista iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 - utilizzare Mod. Pin 2.3-2012 Dich Prod).
- 4) SCHEDE DESCRITTIVE IMPIANTI PROTEZIONE ATTIVA
- 4.1. Schede descrittive dei seguenti impianti di protezione attiva antincendi:
 - 4.1.1) Impianto di estinzione di incendi- reti di idranti;
 - 4.1.2) Impianto fisso di estinzione automatica a pioggia;
 - 4.1.3) Sistemi fissi di rivelazione, di segnalazione e allarme incendio di tipo automatico;
 - 4.1.4) Evacuatori di fumo e calore.
- 5) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Dichiarazione resa da tecnico abilitato attestante la capacità dell'impianto di illuminazione di sicurezza di conferire, in ogni locale accessibile, un illuminamento minimo di 5 lux misurato a 1 metro da terra.
- 6) IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDI, RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.M. 22/01/2008 n.37
Dichiarazione di conformità di cui all'art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37, redatta secondo i modelli riportati in allegato al citato decreto, degli impianti sotto elencati realizzati nel rispetto del progetto (quando previsto), delle specifiche norme di buona tecnica (UNI 10779-UNI EN 12845, UNI 9494, UNI 9795, UNI ISO 14520-1/15 o altri standards di progetto, installazione ed esercizio equivalentemente riconosciuti dalla comunità tecnico-scientifica nazionale ed internazionale). Gli impianti realizzati in osservanza delle Norme UNI e CEI sono considerati rispondenti alla regola dell'arte.
- A Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'Ente distributore;
 - B Impianto di protezione dalle scartche atmosferiche per attività espressamente indicate da specifiche norme antincendio o secondo quanto risultante dall'applicazione delle vigenti normative CEI;
 - C Impianto di riscaldamento azionato da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
 - D Impianto di climatizzazione e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - E Impianto per il trasporto e l'utilizzazione del gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - F Impianto di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
 - G Impianto di protezione antincendio;
- I progetti e gli allegati obbligatori devono essere tenuti a disposizione per eventuali controlli.
- Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. 22/01/2008 n.37 (27/03/2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito da una Dichiarazione di rispondenza, resa ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.M. 22/01/2008 n.37.

**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA**Documentazione da allegare alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
(Aggiornato ai contenuti del D.M. 07/08/2012)

Mod. check-doc

REV. 0

7) IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDI, NON RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.M. 22/01/2008 n.37 (quali ad esempio gli impianti per l'evacuazione di fumo e calore, gli impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti)

7.1 Per gli impianti pertinenti l'attività in oggetto.

*in presenza di progetto:*7.1.a) *dichiarazione di corretta installazione e funzionamento (modello ministeriale mod. Pin 2.4-2012 Dich. Imp.) rilasciato da parte dell'installatore, riferita alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F.**in assenza di progetto:*7.1.b) *certificazione completa di documentazione tecnica illustrativa (modello ministeriale mod. Pin 2.5-2012 Cert. Imp.), a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818, e relativa agli stessi aspetti.*

8) ADEMPIMENTI GESTIONALI E DI SICUREZZA SUL LAVORO

- 8.1 *Dichiarazione affidamento obblighi gestionali (ove ricorrente)*
- 8.2 *Copia attestati di idoneità tecnica dei lavoratori incaricati della lotta antincendi e gestione dell'emergenza delle attività riportate nell'allegato X del D.M. 10/03/98;*
- 8.3 *Piuno della gestione della sicurezza e dell'emergenza da esibire in sede di sopralluogo;*
- 8.4 *Registri di manutenzione, controllo e gestione della sicurezza, da esibire in sede di sopralluogo.*

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA.