

ANGIOGRAFO

Chiarimenti

Dom: si chiede di conoscere la dissipazione di calore dell'attuale apparecchiatura ubicata nella sala esami che ospiterà il futuro angiografo.

Risp: il dato "dissipazione di calore" non è a disposizione di questa Azienda, qualora di interesse, lo stesso potrà essere acquisito con un rilievo strumentale e, pertanto, a cura del concorrente;

Dom: si chiede di confermare che sarà da prevedere unUPS a servizio dell'apparecchiatura con un'autonomia sufficiente (15 minuti) a coprire il tempo di intervento del gruppo elettrogeno (anziché di 60 minuti come indicato alla pag. 5 del capitolato tecnico)

Risp: per l'autonomia del gruppo UPS, si conferma che il dato richiesto di gara è di 60 minuti, al riguardo, comunque, si precisa che le norme consentono anche una autonomia di 15 minuti.