

## COMMISSIONE TECNICA

### Verbale n.1 del 02/08/2023

**Oggetto:** Procedura in e-procurement sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) per la fornitura in somministrazione per la durata di 3 anni, di estintori, manichette, lance, smaltimento di estintori e manichette in disuso, fornitura di materiale pompieristico e fornitura di DPI e indumenti antincendio per l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, ai sensi dell'articolo 36, c.2, lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -RDO n. 3623085.

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di Agosto alle ore 09:00, presso i locali dell'ARNAS Garibaldi di Catania, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con nota della Direzione Generale prot. n. 74 dell'11.07.2023 per procedere alla verifica della conformità/non conformità alle prescrizioni tecniche di capitolato dei prodotti offerti dagli Operatori Economici concorrenti alla procedura di gara per la fornitura in somministrazione per la durata di 3 anni, di estintori, manichette, lance, smaltimento di estintori e manichette in disuso, fornitura di materiale pompieristico e fornitura di DPI e indumenti antincendio, indetta con delibera n. 651 del 14.06.2023

Sono presenti in qualità di componenti la Commissione Tecnica della gara di cui all'Appalto Specifico per la fornitura di cui in oggetto:

- **Ing. Valentina Borrelli Collaboratore Tecnico in servizio presso il Settore Tecnico**
- **Ing. Giulia Scavo Collaboratore Tecnico in servizio presso il Settore Tecnico**
- **Sig. Alessio Spedone Op. Tecnico in servizio presso il Servizio di Prevenzione e Protezione**

Preso atto che: la procedura di gara di cui al presente verbale è articolata in n. 2 (due) lotti, ciascuno unico ed indivisibile; risultano avere presentato offerta gli Operatori Economici per come di seguito dettagliati:

#### LOTTO N. 1:

- CADI SRL
- CAMPANELLA IMPIANTI SRL
- IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE DITTA INDIVIDUALE
- COCIMANO & DI PAOLA SOC. COOP.
- COR.EL SRL
- DI STEFANO SICUREZZA SUL LAVORO DITTA INDIVIDUALE
- ANTINCENDIO FAELLA SRL
- L'ANTINFORTUNISTICA
- MANUTENZIONE MIA SRL
- NUOVACOSTAESTINTORI SRLS
- PLASSO SRLS
- SAFETY E PROTECTION SRLS
- TE.SA ANTINCENDIO SRL



LOTTO N. 2:

- ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL
- DI STEFANO SICUREZZA SUL LAVORO DITTA INDIVIDUALE
- ANTINCENDIO FAELLA SRL
- L'ANTINFORTUNISTICA
- MANUTENZIONE MIA SRL
- PLASSO SRLS
- SAFETY E PROTECTION SRLS
- TE.SA ANTINCENDIO SRL

Tutto ciò premesso, al fine di verificare la conformità/non conformità dei prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecniche/funzionali del capitolato tecnico secondo quanto disposto nella Lettera di invito prot. n. 5794/P del 19/06/2023, la Commissione Tecnica ha proceduto ad esaminare la documentazione tecnica prodotta dagli Operatori Economici concorrenti per il Lotto 1.




Di seguito si riporta la valutazione risultante dalle verifiche effettuate sulla completezza e regolarità della documentazione tecnica della busta amministrativa per ciascun concorrente.

Lotto 1	
Operatore Economico	Esito verifica documentazione tecnica
CADI SRL	Non conforme
CAMPANELLA IMPIANTI SRL	Non conforme
IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE DITTA INDIVIDUALE	Non conforme
COCIMANO & DI PAOLA SOC. COOP.	Non conforme
COR.EL SRL	Non conforme
DI STEFANO SICUREZZA SUL LAVORO DITTA INDIVIDUALE	Non conforme
ANTINCENDIO FAELLA SRL	Non conforme
L'ANTINFORTUNISTICA	Non conforme
MANUTENZIONE MIA SRL	Non conforme
NUOVA COSTAESTINTORI SRLS	Non conforme
PLASSO SRLS	Non conforme
SAFETY E PROTECTION SRLS	Non conforme
TE.SA ANTINCENDIO SRL	Non conforme

Nelle schede di valutazione allegata al presente verbale si riportano nel dettaglio i giudizi di conformità dei singoli prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste nel capitolato tecnico.

Le operazioni di gara vengono quindi chiuse alle ore 14:00.

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 43 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Ing. Valentina Borrelli   
Ing. Giulia Scavo   
Sig. Alessio Spedone 

45  
B  
2

Allegato n. 1 – Schede di valutazione conformità/non conformità, Lotto 1

DITTA CADI S.R.L.		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a C02 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
3. Fornitura di nuovi estintori a C02 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	


8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	NON CONFORME	IL PRODOTTO OFFERTO (UNI 25 CONFORME ALLA NORMITIVA UNI EN 671-1) NON E' CONFORME AL PRODOTTO RICHiesto IN CAPITOLATO (UNI 45 CONFORME ALLA NORMATIVA UNI- EN 671-2)
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	NON CONFORME	IL MATERIALE DEL PRODOTTO OFFERTO(OTTONE) NON CORRISPONDE ALLE SPECIFICHE DEL CAPITOLATO(LEGA LEGGERA)
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	CONFORME	
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	CONFORME	
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	CONFORME	
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	CONFORME	
17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	NON CONFORME	DIMENSIONI LASTRA OFFERTA (mm 290X500) NON CONFORMI A QUELLE RICHieste NEL CAPITOLATO (mm 390X265)




18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	NON CONFORME	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO OFFERTO (UNI70) NON CONFORME A QUELLE RICHIESTE NEL CAPITOLATO (UNI45)
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	NON CONFORME	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO OFFERTO (UNI70) NON CONFORME A QUELLE RICHIESTE NEL CAPITOLATO (UNI45)
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	CONFORME	
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	CONFORME	
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	CONFORME	
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	CONFORME	
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	NON CONFORME	LA SERIE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA (SERIE M5A E W5A) NON CORRISPONDE A QUELLA INDICATA IN CAPITOLATO (SERIE M3A E W3A)

DITTA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a C02 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
3. Fornitura di nuovi estintori a C02 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbrikante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI FUOCO DEL PRODOTTO OFFERTO (89B) DIFFERENTE DA QUELLA RICHIESTA NEL CAPITOLATO (113B)
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	


8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	NON CONFORME	MATERIALE DEL PRODOTTO OFFERTO (NYLON) NON CORRISPONDENTE A QUELLO RICHIESTO IN CAPITOLATO (LEGA LEGGERA)
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	NON CONFORME	MATERIALE DEL PRODOTTO OFFERTO (FERRO) NON CORRISPONDENTE A QUELLO RICHIESTO IN CAPITOLATO (ACCIAIO)
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	CONFORME	
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	CONFORME	
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO DEL PRODOTTO OFFERTO (13A) INFERIORE A QUELLA RICHIESTA (21A)
16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	CONFORME	
17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA

45  
B  
46

		FORNITA
18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	CONFORME	
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	CONFORME	
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	NON CONFORME	LA SERIE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA (M700 E SERIE MCP) NON CORRISPONDE A QUELLA RICHIESTA NEL CAPITOLATO (SERIE M3A, W3A,

46  
B  
J

		M5A e W5A)
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	NON CONFORME	LA SERIE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA (SERIE MCP/WCP) NON CORRISPONDE A QUELLA RICHIESTA NEL CAPITOLATO (SERIE M3A e W3A)

45  
B  
9

DITTA CANNISTRACI SALVATORE DITTA INDIVIDUALE		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a C02 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
3. Fornitura di nuovi estintori a C02 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI FUOCO DEL PRODOTTO OFFERTO(89B) DIFFERENTE DA QUELLA RICHIESTA NEL CAPITOLATO (113B)
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	

AS  
B  
G



8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	CONFORME	
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	NON CONFORME	NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA NON VENGONO SPECIFICATE LE DIMENSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	NON CONFORME	NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA NON SI EVINCE CHE IL PRODOTTO OFFERTO SIA AMAGNETICO COME RICHIESTO IN CAPITOLATO
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO DEL PRODOTTO OFFERTO (13A) INFERIORE A QUELLA RICHIESTA DA CAPITOLATO (21A)
16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	CONFORME	

46  
B  
B

17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA DIMENSIONI PRODOTTO OFFERTO (mm 300X533) E QUELLE RICHIESTE NEL CAPITOLATO (mm 390X265)
18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA DIMENSIONI PRODOTTO OFFERTO (mm 325X530) E QUELLE RICHIESTE NEL CAPITOLATO (mm 530X306)
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA DIMENSIONI PRODOTTO OFFERTO (mm 400X570) E QUELLE RICHIESTE NEL CAPITOLATO (mm 535X347)
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	CONFORME	
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	CONFORME	
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	CONFORME	
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	CONFORME	
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	CONFORME	

DITTA COCIMANO & DI PAOLA SOC. COOP.		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a C02 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
3. Fornitura di nuovi estintori a C02 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	





<p>8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.</p>	<p>NON CONFORME</p>	<p>NELLA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OFFERTO MANCANO LE SPECIFICHE DEL PRODOTTO; MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA</p>
<p>9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.</p>	<p>NON CONFORME</p>	<p>MANCATA CORRISPONDENZA DEL CODICE PRODOTTO OFFERTO CON LA SCHEDA TECNICA FORNITA</p>
<p>10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro</p>	<p>NON CONFORME</p>	<p>MANCANO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA; MANCATA CORRISPONDENZA DEL CODICE PRODOTTO OFFERTO CON LA SCHEDA TECNICA</p>
<p>11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm</p>	<p>NON CONFORME</p>	<p>MANCANO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA; MANCATA CORRISPONDENZA DEL CODICE PRODOTTO OFFERTO CON LA SCHEDA TECNICA</p>

*LB*  
*B*  
*gh*

12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	NON CONFORME	MANCANO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	NON CONFORME	MANCANO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA; MANCATA CORRISPONDENZA DEL CODICE PRODOTTO OFFERTO CON LA SCHEDA TECNICA FORNITA
17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	CONFORME	
18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	CONFORME	
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	CONFORME	
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	CONFORME	
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	CONFORME	
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	CONFORME	
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	CONFORME	
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	CONFORME	




  
  


DITTA COR.EL S.R.L.		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a C02 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
3. Fornitura di nuovi estintori a C02 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  




8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI

18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDE TECNICA
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDE TECNICA
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDE TECNICA
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDE TECNICA

45  
B  
G

DITTA DISTEFANO SICUREZZA SUL LAVORO DITTA INDIVIDUALE		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a C02 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
3. Fornitura di nuovi estintori a C02 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA


7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA


17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	CONFORME	
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA


DITTA ANTINCENDIO FAELLA S.R.L.		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a C02 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
3. Fornitura di nuovi estintori a C02 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO DEL PRODOTTO OFFERTO (89B) INFERIORE A QUELLA RICHIESTA (113B)
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	CODICE PRODOTTO OFFERTO NON CORRISPONDENTE ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLEGATA ALL'OFFERTA
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	




7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	NON CONFORME	MATERIALE DEL PRODOTTO OFFERTO (POLIPROPILENE ED OTTONE) NON CORRISPONDENTE A QUELLO RICHIESTO IN CAPITOLATO (LEGA LEGGERA)
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	NON CONFORME	MATERIALE DEL PRODOTTO OFFERTO (FERRO) NON CORRISPONDENTE A QUELLO RICHIESTO IN CAPITOLATO (ACCIAIO)
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	NON CONFORME	MANCA SCHEDA TECNICA
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	CONFORME	
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO DEL PRODOTTO OFFERTO(13A) INFERIORE A QUELLA RICHIESTA (21A)


16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	CONFORME	
17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	CONFORME	
18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	CONFORME	
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	CONFORME	
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	CONFORME	
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	CONFORME	
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	CONFORME	
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	CONFORME	
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	CONFORME	

DITTA L'ANTINFORTUNISTICA		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a CO2 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
3. Fornitura di nuovi estintori a CO2 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO(89B) INFERIORE A QUELLA RICHIESTA IN CAPITOLATO(113B)
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	

7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	NON CONFORME	NORMA UNI EN DEL PRODOTTO OFFERTO(671-2) E' DIVERSA DA QUELLA RICHIESTA IN CAPITOLATO(UNI EN 11423)
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	NON CONFORME	MATERIALE DEL PRODOTTO OFFERTO (IN FERRO) DIVERSO DA QUELLO RICHIESTO IN CAPITOLATO (IN ACCIAIO)
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA NOME DEL PRODUTTORE RIPORTATO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI RISPETTO A QUELLO DELLA SCHEDA TECNICA FORNITA
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	CONFORME	
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO(13A) INFERIORE A QUELLA RICHIESTA(21A)

45  
B  
S

16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	CONFORME	
17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	CONFORME	
18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	CONFORME	
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	CONFORME	
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	CONFORME	
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	CONFORME	
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	CONFORME	
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	CONFORME	
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	CONFORME	

  
  
  
27

DITTA MANUTENZIONE MIA S.R.L.		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a C02 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
3. Fornitura di nuovi estintori a C02 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI FUOCO DEL PRODOTTO OFFERTO(89B) INFERIORE A QUELLA RICHIESTA IN CAPITOLATO (113B)
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	

ES  
B  
S



7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	NON CONFORME	MANCA SCHEDA TECNICA
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E FORNITORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	NON CONFORME	MANCA SCHEDA TECNICA
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI FUOCO DEL PRODOTTO OFFERTO(13A) INFERIORE A QUELLA RICHIESTA IN CAPITOLATO (21A)
16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	CONFORME	

17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	CONFORME	
18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	CONFORME	
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	CONFORME	
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	CONFORME	
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	CONFORME	
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	NON CONFORME	NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA NON VIENE RIPORTATA LA SERIE DI PULSANTI MANUALI RICHIESTA IN CAPITOLATO
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	NON CONFORME	NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA NON VIENE RIPORTATA LA SERIE DI PULSANTI MANUALI RICHIESTA IN CAPITOLATO
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	NON CONFORME	NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA NON VIENE RIPORTATA LA SERIE DI PULSANTI MANUALI RICHIESTA IN CAPITOLATO


DITTA NUOVACOSTAESTINTORI S.R.L.S.		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a CO2 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
3. Fornitura di nuovi estintori a CO2 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA DEL CODICE PRODOTTO OFFERTO CON CODICE PRODOTTO DELLA SCHEDA TECNICA FORNITA
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	


7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	NON CONFORME	NELLA SCHEDA TECNICA NON SI EVINCONO LE SPECIFICHE DEL MATERIALE DEL PRODOTTO OFFERTO
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA DEL CODICE PRODOTTO OFFERTO CON CODICE PRODOTTO DELLA SCHEDA TECNICA FORNITA; MANCANO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	NON CONFORME	MANCA SCHEDA TECNICA
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	


16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	CONFORME	
17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA DIMENSIONI PRODOTTO OFFERTO (mm 292 x 500) E QUELLE RICHIESTE IN CAPITOLATO (mm 390 x 265)
18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA DIMENSIONI PRODOTTO OFFERTO (mm 313 x 535) E QUELLE RICHIESTE IN CAPITOLATO (mm 530 x 306)
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA DIMENSIONI PRODOTTO OFFERTO (mm 380 x 595) E QUELLE RICHIESTE IN CAPITOLATO (mm 535 x 347)
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	CONFORME	
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA DEL CODICE PRODOTTO OFFERTO CON CODICE PRODOTTO DELLA SCHEDA TECNICA FORNITA; MANCANO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA


		SCHEDA TECNICA FORNITA
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA DEL CODICE PRODOTTO OFFERTO CON CODICE PRODOTTO DELLA SCHEDA TECNICA FORNITA; MANCANO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA DEL CODICE PRODOTTO OFFERTO CON CODICE PRODOTTO DELLA SCHEDA TECNICA ALLEGATA; MANCANO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA ALLEGATA
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA DEL CODICE PRODOTTO OFFERTO CON CODICE PRODOTTO DELLA SCHEDA TECNICA FORNITA; MANCANO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA

DITTA PLASSO S.R.L.S.		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a C02 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
3. Fornitura di nuovi estintori a C02 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA SCHEDA TECNICA FORNITA E CODICE PRODOTTO FORNITORE
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA SCHEDA TECNICA FORNITA E CODICE PRODOTTO FORNITORE

UB  
B  
S



6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA SCHEDA TECNICA FORNITA E CODICE PRODOTTO FORNITORE
8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA


15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg, omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA


DITTA SAFETY E PROTECTION S.R.L.S.		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a C02 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
3. Fornitura di nuovi estintori a C02 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI FUOCO INFERIORE(89B) A QUELLA RICHIESTA IN CAPITOLATO(113B)
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	


7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	CONFORME	
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	CONFORME	
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI FUOCO INFERIORE(13A) A QUELLA RICHIESTA IN CAPITOLATO(21A)
16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	CONFORME	
17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	CONFORME	E' STATO ESPLICITATO IL TAGLIO DELLA LASTRA SU MISURA NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO


18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	CONFORME	E' STATO ESPLICITATO IL TAGLIO DELLA LASTRA SU MISURA NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	CONFORME	E' STATO ESPLICITATO IL TAGLIO DELLA LASTRA SU MISURA NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA LE SPECIFICHE RICHIESTE IN CAPITOLATO (UNI 70) E QUELLE DEL PRODOTTO OFFERTO (UNI45)
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	CONFORME	
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	CONFORME	
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	CONFORME	
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	CONFORME	


DITTA TE.SA ANTINCENDIO S.R.L.		
LOTTO 1	VALUTAZIONE	NOTE
1. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione di nuovi estintori a polvere da 6 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 34A 233B-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
2. Sostituzione estintori fine vita con fornitura e collocazione estintori a CO2 da 5 Kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
3. Fornitura di nuovi estintori a CO2 da 5 Kg. amagnetici, etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del sito RM (Decreto Ministero della Salute 10-10-2018), omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 113B, completi di supporto amagnetico. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di gancio a muro amagnetico, dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO INFERIORE (89B)A QUELLA RICHIESTA( 113B)
4. Fornitura di nuovi estintori a polvere carrellati da 30 kg. omologati DM 06/03/1992 e marcati CE classe di fuoco A-B1-C. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	CONFORME	
5. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 20 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
6. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 45 lunghezza 25 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	


7. Fornitura e collocazione di nuove manichette UNI 70 lunghezza 30 m a calza circolare continua in poliestere alta tenacità con sottostrato impermeabile, certificata ministero dell'interno. Raccordi UNI 804. Pressione di scoppio 42 bar. Pressione di esercizio 12 bar, il tutto comprensivo del ritiro e dello smaltimento delle manichette scadute.	CONFORME	
8. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 45 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 671-2, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
9. Fornitura di lancia frazionatrice UNI 70 a leva a tre posizioni a getto multiplo conforme alla UNI-EN 11423, completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.	CONFORME	
10. Fornitura di supporti porta estintori in acciaio per fissaggio a muro	NON CONFORME	MANCA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OFFERTO
11. Fornitura di cartelli estintori in alluminio 20x30cm	NON CONFORME	MANCA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OFFERTO
12. Fornitura di supporti porta estintori amagnetici	CONFORME	
15. Fornitura di nuovi estintori a polvere da 3 kg. omologati DM 7/1/2005 e marcati CE classe di fuoco 21A 113B-C con supporto per automezzo ambulanze. Anno di produzione non inferiore al 2023. Completo di dichiarazione di conformità ed istruzioni d'uso e manutenzione.	NON CONFORME	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (13A) INFERIORE A QUELLA RICHIESTA (21A)
16. Fornitura di piantana porta estintori universale colore rosso RAL 3000, idonea per estintori a polvere da 6 Kg e CO2, completa di segnalazione a bandiera	NON CONFORME	MANCA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OFFERTO

46  
 B  
 J



17. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 390 x 265	CONFORME	
18. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 530 x 306	CONFORME	
19. Lastre Fire glass per cassette idranti UNI 45 dim. mm 535 x 347	CONFORME	
20. Lastre Fire glass per cassette basic esterna idranti UNI 70	CONFORME	
21. Chiavette art. ACI153 per pulsante serie P700 Notifier	CONFORME	
22. Chiavette art. SC070 per pulsanti serie M5A e W5A Notifier;	CONFORME	
23. Vetrini di ricambio art. SUS758 per pulsanti serie M3A, W3A, M5A e W5A Notifier	CONFORME	
24. Membrana resettabile di ricambio art. PS210 per pulsanti M3A e W3A Notifier	CONFORME	