

COMMISSIONE TECNICA

Verbale n.2 del 10/08/2023

Oggetto: Procedura in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it per la fornitura in somministrazione per la durata di 3 anni, di estintori, manichette, lance, smaltimento di estintori e manichette in disuso, fornitura di materiale pompieristico e fornitura di DPI e indumenti antincendio per l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, ai sensi dell'articolo 36, c.2, lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -RDO n. 3623085.

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di Agosto alle ore 09:00, presso i locali dell'ARNAS Garibaldi di Catania, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con nota della Direzione Generale prot. n. 74 dell'11.07.2023 per procedere alla verifica della conformità/non conformità alle prescrizioni tecniche di capitolato dei prodotti offerti dagli Operatori Economici concorrenti alla procedura di gara per la fornitura in somministrazione per la durata di 3 anni, di estintori, manichette, lance, smaltimento di estintori e manichette in disuso, fornitura di materiale pompieristico e fornitura di DPI e indumenti antincendio, indetta con delibera n. 651 del 14.06.2023

Sono presenti in qualità di componenti la Commissione Tecnica della gara di cui all'Appalto Specifico per la fornitura di cui in oggetto:

- **Ing. Valentina Borrelli Collaboratore Tecnico in servizio presso il Settore Tecnico**
- **Ing. Giulia Scavo Collaboratore Tecnico in servizio presso il Settore Tecnico**
- **Sig. Alessio Spedone Op. Tecnico in servizio presso il Servizio di Prevenzione e Protezione**

Preso atto che: la procedura di gara di cui al presente verbale è articolata in n. 2 (due) lotti, ciascuno unico ed indivisibile; risultano avere presentato offerta gli Operatori Economici per come di seguito dettagliati:

LOTTO N. 1:

- CADI SRL
- CAMPANELLA IMPIANTI SRL
- IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE DITTA INDIVIDUALE
- COCIMANO & DI PAOLA SOC. COOP.
- COR.EL SRL
- DI STEFANO SICUREZZA SUL LAVORO DITTA INDIVIDUALE
- ANTINCENDIO FAELLA SRL
- L'ANTINFORTUNISTICA
- MANUTENZIONE MIA SRL
- NUOVA COSTAESTINTORI SRLS
- PLASSO SRLS
- SAFETY E PROTECTION SRLS
- TE.SA ANTINCENDIO SRL



LOTTO N. 2:

- ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL
- DI STEFANO SICUREZZA SUL LAVORO DITTA INDIVIDUALE
- ANTINCENDIO FAELLA SRL
- L'ANTINFORTUNISTICA
- MANUTENZIONE MIA SRL
- PLASSO SRLS
- SAFETY E PROTECTION SRLS
- TE.SA ANTINCENDIO SRL

Tutto ciò premesso, al fine di verificare la conformità/non conformità dei prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecniche/funzionali del capitolato tecnico secondo quanto disposto nella Lettera di invito prot. n. 5794/P del 19/06/2023, la Commissione Tecnica ha proceduto ad esaminare la documentazione tecnica prodotta dagli Operatori Economici concorrenti per il Lotto 2.




Di seguito si riporta la valutazione risultante dalle verifiche effettuate sulla completezza e regolarità della documentazione tecnica della busta amministrativa per ciascun concorrente.

Lotto 2	
Operatore Economico	Esito verifica documentazione tecnica
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	Non conforme
DI STEFANO SICUREZZA SUL LAVORO DITTA INDIVIDUALE	Non conforme
ANTINCENDIO FAELLA SRL	Non conforme
L'ANTINFORTUNISTICA	Non conforme
MANUTENZIONE MIA SRL	Non conforme
PLASSO SRLS	Non conforme
SAFETY E PROTECTION SRLS	Non conforme
TE.SA ANTINCENDIO SRL	Non conforme

Nelle schede di valutazione allegate al presente verbale si riportano nel dettaglio i giudizi di conformità dei singoli prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste nel capitolato tecnico.

Le operazioni di gara vengono quindi chiuse alle ore 13:00.

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 22 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Ing. Valentina Borrelli 
Ing. Giulia Scavo 
Sig. Alessio Spedone 



Allegato n. 1 – Schede di valutazione conformità/non conformità, Lotto 2

DITTA ANTINFORTUNISTICA LA LUNA		
LOTTO 2	VALUTAZIONE	NOTE
1. Armadio per DPI e attrezzatura Antincendio con due ante cieche e 4 ripiani di colore rosso RAL 3000 dimensioni 1000x500xh2000, struttura in acciaio di prima scelta 7-8/10 mm pressopiegata a freddo con struttura monoblocco, serratura con aste a maniglia.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
2. Caschi con visiera per addetti antincendio EN 397, EN 443 certificato III categoria con marchio CE.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
3. Giubbotto di intervento antincendio ignifughi in tessuto Nomex o fibre aramidiche di colore blu, a norma EN 469, certificato III categoria con marchio CE. "Taglia XL".	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
4. Guanti ignifughi per squadre antincendio, in Nomex, Kevlar o fibre aramidiche a norma EN 659, EN 407, EN 388 certificati di III categoria con marchio CE. "Taglia 9".	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
5. Fornitura di borsone idoneo per contenere agevolmente materiale pompieristico, costruito in robusto tessuto di nylon antistrappo di colore rosso o blu. Il borsone dovrà avere chiusura con cerniere a doppio cursore sia nel vano inferiore adibito a scarpiera che in quella superiore, di n. 2 maniglie laterali fisse e di tracolla regolabile centrale in nastro di nylon rinforzato. Dimensioni prossimi a cm. 51x34x44 H.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA



6. Occhiale a mascherina antincendio a tenuta di gas ad alte prestazioni. Colore rosso, lente in policarbonato neutro antigraffio antiappannante. Classe di impatto B (120 m/s EN 166). Telaio in PVC autoestinguente. Ampio campo visivo. Regolazione micrometrica dell'elastico in gomma. Antigas, senza ventilazione. Possibilità di sostituzione della lente. Idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi. Certificato EN 167, EN 168, EN 170, DPI di III categoria a marchio CE.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
7. Maschere pieno facciale norma EN 136, EN 140 certificate III categoria, marchio CE.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
8. Filtri universali + CO per maschera pieno facciale norma EN 14387, con marchio CE.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
9. Respiratori di emergenza monouso autonomia 15 minuti, norma EN140, EN14387, con marchio CE.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
10. Coperte antifiamma certificata EN 1869 con marchio CE.	CONFORME	
11. Ascia con manico in legno da 38 cm, peso 920 grammi con custodia in pelle.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
12. Piede di porco (palanchino) dimensione 80 cm e peso 1500 grammi.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA



13. Cesovia taglia catene di acciaio	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
14. Megafono con marchio CE completo di pile.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA; NON SI EVINCE LA MARCATURA CE
15. Torcia di emergenza portatile atex ricaricabile a marchio CE per squadre antincendio.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA; IL PRODOTTO NON E' RICARICABILE COME RICHIESTO IN CAPITOLATO
16. Scarponi ignifughi in pelle per addetti antincendio a norma EN 345 e EN 347 certificati III categoria (S3) con marchio CE.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA

B. Sp. 95

DITTA DISTEFANO SICUREZZA SUL LAVORO DITTA INDIVIDUALE		
LOTTO 2	VALUTAZIONE	NOTE
1. Armadio per DPI e attrezzatura Antincendio con due ante cieche e 4 ripiani di colore rosso RAL 3000 dimensioni 1000x500xh2000, struttura in acciaio di prima scelta 7-8/10 mm pressopiegata a freddo con struttura monoblocco, serratura con aste a maniglia.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
2. Caschi con visiera per addetti antincendio EN 397, EN 443 certificato III categoria con marchio CE.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
3. Giubbotto di intervento antincendio ignifughi in tessuto Nomex o fibre aramidiche di colore blu, a norma EN 469, certificato III categoria con marchio CE. "Taglia XL".	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
4. Guanti ignifughi per squadre antincendio, in Nomex, Kevlar o fibre aramidiche a norma EN 659, EN 407, EN 388 certificati di III categoria con marchio CE. "Taglia 9".	NON CONFORME	CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO (CATEGORIA II) DIFFERENTE DA QUELLA RICHIESTA IN CAPITOLATO (CATEGORIA III)
5. Fornitura di borsone idoneo per contenere agevolmente materiale pompieristico, costruito in robusto tessuto di nylon antistrappo di colore rosso o blu. Il borsone dovrà avere chiusura con cerniere a doppio cursore sia nel vano inferiore adibito a scarpiera che in quella superiore, di n. 2 maniglie laterali fisse e di tracolla regolabile centrale in nastro di nylon rinforzato. Dimensioni prossimi a cm. 51x34x44 H.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
6. Occhiale a mascherina antincendio a tenuta di gas ad alte prestazioni. Colore rosso, lente in policarbonato neutro antigraffio antiappannante. Classe di impatto B (120 m/s EN 166). Telaio in PVC autoestinguento. Ampio campo visivo. Regolazione micrometrica dell'elastico in gomma. Antigas, senza ventilazione. Possibilità di sostituzione della lente. Idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi. Certificato EN 167, EN 168, EN 170, DPI di III categoria a marchio CE.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
7. Maschere pieno facciale norma EN 136, EN 140 certificate III categoria, marchio CE.	CONFORME	



8. Filtri universali + CO per maschera pieno facciale norma EN 14387, con marchio CE.	CONFORME	
9. Respiratori di emergenza monouso autonomia 15 minuti, norma EN140, EN14387, con marchio CE.	CONFORME	
10. Coperte antifiamma certificata EN 1869 con marchio CE.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
11. Ascia con manico in legno da 38 cm, peso 920 grammi con custodia in pelle.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
12. Piede di porco (palanchino) dimensione 80 cm e peso 1500 grammi.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
13. Cesoia taglia catene di acciaio	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
14. Megafono con marchio CE completo di pile.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
15. Torcia di emergenza portatile atex ricaricabile a marchio CE per squadre antincendio.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
16. Scarponi ignifughi in pelle per addetti antincendio a norma EN 345 e EN 347 certificati III categoria (S3) con marchio CE.	CONFORME	



DITTA ANTINCENDIO FAELLA S.R.L.		
LOTTO 2	VALUTAZIONE	NOTE
1. Armadio per DPI e attrezzatura Antincendio con due ante cieche e 4 ripiani di colore rosso RAL 3000 dimensioni 1000x500xh2000, struttura in acciaio di prima scelta 7-8/10 mm pressopiegata a freddo con struttura monoblocco, serratura con aste a maniglia.	NON CONFORME	MANCA LA SCHEDA TECNICA
2. Caschi con visiera per addetti antincendio EN 397, EN 443 certificato III categoria con marchio CE.	CONFORME	
3. Giubbotto di intervento antincendio ignifughi in tessuto Nomex o fibre aramidiche di colore blu, a norma EN 469, certificato III categoria con marchio CE. "Taglia XL".	NON CONFORME	MANCA IL CODICE PRODOTTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA
4. Guanti ignifughi per squadre antincendio, in Nomex, Kevlar o fibre aramidiche a norma EN 659, EN 407, EN 388 certificati di III categoria con marchio CE. "Taglia 9".	CONFORME	
5. Fornitura di borsone idoneo per contenere agevolmente materiale pompieristico, costruito in robusto tessuto di nylon antistrappo di colore rosso o blu. Il borsone dovrà avere chiusura con cerniere a doppio cursore sia nel vano inferiore adibito a scarpiera che in quella superiore, di n. 2 maniglie laterali fisse e di tracolla regolabile centrale in nastro di nylon rinforzato. Dimensioni prossimi a cm. 51x34x44 H.	CONFORME	
6. Occhiale a mascherina antincendio a tenuta di gas ad alte prestazioni. Colore rosso, lente in policarbonato neutro antigraffio antiappannante. Classe di impatto B (120 m/s EN 166). Telaio in PVC autoestinguento. Ampio campo visivo. Regolazione micrometrica dell'elastico in gomma. Antigas, senza ventilazione. Possibilità di sostituzione della lente. Idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi. Certificato EN 167, EN 168, EN 170, DPI di III categoria a marchio CE.	CONFORME	
7. Maschere pieno facciale norma EN 136, EN 140 certificate III categoria, marchio CE.	NON CONFORME	CLASSE DEL PRODOTTO OFFERTO (CLASSE II) INFERIORE A QUELLA RICHIESTA IN CAPITOLATO (CATEGORIA III)
8. Filtri universali + CO per maschera pieno facciale norma EN 14387, con marchio CE.	CONFORME	

9. Respiratori di emergenza monouso autonomia 15 minuti, norma EN140, EN14387, con marchio CE.	NON CONFORME	NON CONFORME ALLE NORME EN 140 ED EN 14387 RIPORTATE NEL CAPITOLATO
10. Coperte antifiamma certificata EN 1869 con marchio CE.	NON CONFORME	IL PRODOTTO OFFERTO NON PRESENTA LA CERTIFICAZIONE EN 1869 NELLA SCHEDA TECNICA
11. Ascia con manico in legno da 38 cm, peso 920 grammi con custodia in pelle.	CONFORME	
12. Piede di porco (palanchino) dimensione 80 cm e peso 1500 grammi.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
13. Cesovia taglia catene di acciaio	CONFORME	
14. Megafono con marchio CE completo di pile.	NON CONFORME	IL PRODOTTO OFFERTO NON COMPRENDE LE PILE RICHIESTE DAL CAPITOLATO
15. Torcia di emergenza portatile atex ricaricabile a marchio CE per squadre antincendio.	NON CONFORME	IL PRODOTTO OFFERTO NON E' RICARICABILE COME RICHIESTO DA CAPITOLATO
16. Scarponi ignifughi in pelle per addetti antincendio a norma EN 345 e EN 347 certificati III categoria (S3) con marchio CE.	CONFORME	

DITTA L'ANTINFORTUNISTICA		
LOTTO 2	VALUTAZIONE	NOTE
1. Armadio per DPI e attrezzatura Antincendio con due ante cieche e 4 ripiani di colore rosso RAL 3000 dimensioni 1000x500xh2000, struttura in acciaio di prima scelta 7-8/10 mm pressopiegata a freddo con struttura monoblocco, serratura con aste a maniglia.	CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA DIMENSIONI PRODOTTO OFFERTO (mm 1000X1800X450) E QUELLE RICHIESTE NEL CAPITOLATO (mm 1000X500X2000H)
2. Caschi con visiera per addetti antincendio EN 397, EN 443 certificato III categoria con marchio CE.	CONFORME	
3. Giubbotto di intervento antincendio ignifughi in tessuto Nomex o fibre aramidiche di colore blu, a norma EN 469, certificato III categoria con marchio CE. "Taglia XL".	CONFORME	
4. Guanti ignifughi per squadre antincendio, in Nomex, Kevlar o fibre aramidiche a norma EN 659, EN 407, EN 388 certificati di III categoria con marchio CE. "Taglia 9".	CONFORME	
5. Fornitura di borsone idoneo per contenere agevolmente materiale pompieristico, costruito in robusto tessuto di nylon antistrappo di colore rosso o blu. Il borsone dovrà avere chiusura con cerniere a doppio cursore sia nel vano inferiore adibito a scarpiera che in quella superiore, di n. 2 maniglie laterali fisse e di tracolla regolabile centrale in nastro di nylon rinforzato. Dimensioni prossimi a cm. 51x34x44 H.	CONFORME	
6. Occhiale a mascherina antincendio a tenuta di gas ad alte prestazioni. Colore rosso, lente in policarbonato neutro antigraffio antiappannante. Classe di impatto B (120 m/s EN 166). Telaio in PVC autoestinguento. Ampio campo visivo. Regolazione micrometrica dell'elastico in gomma. Antigas, senza ventilazione. Possibilità di sostituzione della lente. Idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi. Certificato EN 167, EN 168, EN 170, DPI di III categoria a marchio CE.	CONFORME	
7. Maschere pieno facciale norma EN 136, EN 140 certificate III categoria, marchio CE.	CONFORME	



8. Filtri universali + CO per maschera pieno facciale norma EN 14387, con marchio CE.	CONFORME	
9. Respiratori di emergenza monouso autonomia 15 minuti, norma EN140, EN14387, con marchio CE.	CONFORME	
10. Coperte antifiamma certificata EN 1869 con marchio CE.	CONFORME	
11. Ascia con manico in legno da 38 cm, peso 920 grammi con custodia in pelle.	CONFORME	
12. Piede di porco (palanchino) dimensione 80 cm e peso 1500 grammi.	CONFORME	
13. Cesovia taglia catene di acciaio	CONFORME	
14. Megafono con marchio CE completo di pile.	NON CONFORME	NON SI EVINCE LA MARCATURA CE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA
15. Torcia di emergenza portatile atex ricaricabile a marchio CE per squadre antincendio.	NON CONFORME	NON E' RICARICABILE; NON SI EVINCE LA MARCATURA CE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA
16. Scarponi ignifughi in pelle per addetti antincendio a norma EN 345 e EN 347 certificati III categoria (S3) con marchio CE.	CONFORME	

DITTA MANUTENZIONE MIA		
LOTTO 2	VALUTAZIONE	NOTE
1. Armadio per DPI e attrezzatura Antincendio con due ante cieche e 4 ripiani di colore rosso RAL 3000 dimensioni 1000x500xh2000, struttura in acciaio di prima scelta 7-8/10 mm pressopiegata a freddo con struttura monoblocco, serratura con aste a maniglia.	CONFORME	
2. Caschi con visiera per addetti antincendio EN 397, EN 443 certificato III categoria con marchio CE.	NON CONFORME	NELLA SCHEDA TECNICA NON VIENE SPECIFICATA LA CATEGORIA DEL PRODOTTO OFFERTO
3. Giubbotto di intervento antincendio ignifughi in tessuto Nomex o fibre aramidiche di colore blu, a norma EN 469, certificato III categoria con marchio CE. "Taglia XL".	CONFORME	
4. Guanti ignifughi per squadre antincendio, in Nomex, Kevlar o fibre aramidiche a norma EN 659, EN 407, EN 388 certificati di III categoria con marchio CE. "Taglia 9".	CONFORME	
5. Fornitura di borsone idoneo per contenere agevolmente materiale pompieristico, costruito in robusto tessuto di nylon antistrappo di colore rosso o blu. Il borsone dovrà avere chiusura con cerniere a doppio cursore sia nel vano inferiore adibito a scarpiera che in quella superiore, di n. 2 maniglie laterali fisse e di tracolla regolabile centrale in nastro di nylon rinforzato. Dimensioni prossimi a cm. 51x34x44 H.	NON CONFORME	NELLA SCHEDA TECNICA NON VIENE RIPORTATO IL MATERIALE DI CUI E' COSTITUITO IL PRODOTTO OFFERTO
6. Occhiale a mascherina antincendio a tenuta di gas ad alte prestazioni. Colore rosso, lente in policarbonato neutro antigraffio antiappannante. Classe di impatto B (120 m/s EN 166). Telaio in PVC autoestinguento. Ampio campo visivo. Regolazione micrometrica dell'elastico in gomma. Antigas, senza ventilazione. Possibilità di sostituzione della lente. Idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi. Certificato EN 167, EN 168, EN 170, DPI di III categoria a marchio CE.	CONFORME	
7. Maschere pieno facciale norma EN 136, EN 140 certificate III categoria, marchio CE.	CONFORME	

8. Filtri universali + CO per maschera pieno facciale norma EN 14387, con marchio CE.	NON CONFORME	IL CODICE PRODOTTO RIPORTATO NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO NON IDENTIFICA UNIVOCAMENTE IL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA
9. Respiratori di emergenza monouso autonomia 15 minuti, norma EN140, EN14387, con marchio CE.	NON CONFORME	NON CONFORME ALLE NORME EN 140 ED EN 14387 RIPORTATE NEL CAPITOLATO
10. Coperte antifiamma certificata EN 1869 con marchio CE.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
11. Ascia con manico in legno da 38 cm, peso 920 grammi con custodia in pelle.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELLA SCHEDA TECNICA
12. Piede di porco (palanchino) dimensione 80 cm e peso 1500 grammi.	CONFORME	
13. Cesoa taglia catene di acciaio	CONFORME	
14. Megafono con marchio CE completo di pile.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PROTOTTO E SCHEDA TECNICA; NON SI EVINCE LA MARCATURA CE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA



15. Torcia di emergenza portatile atex ricaricabile a marchio CE per squadre antincendio.	CONFORME	
16. Scarponi ignifughi in pelle per addetti antincendio a norma EN 345 e EN 347 certificati III categoria (S3) con marchio CE.	NON CONFORME	MANCA CODICE PRODOTTO NELLA SCHEDE TECNICA



DITTA PLASSO S.R.L.S.		
LOTTO 2	VALUTAZIONE	NOTE
1. Armadio per DPI e attrezzatura Antincendio con due ante cieche e 4 ripiani di colore rosso RAL 3000 dimensioni 1000x500xh2000, struttura in acciaio di prima scelta 7-8/10 mm pressopiegata a freddo con struttura monoblocco, serratura con aste a maniglia.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
2. Caschi con visiera per addetti antincendio EN 397, EN 443 certificato III categoria con marchio CE.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
3. Giubbotto di intervento antincendio ignifughi in tessuto Nomex o fibre aramidiche di colore blu, a norma EN 469, certificato III categoria con marchio CE. "Taglia XL".	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
4. Guanti ignifughi per squadre antincendio, in Nomex, Kevlar o fibre aramidiche a norma EN 659, EN 407, EN 388 certificati di III categoria con marchio CE. "Taglia 9".	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA
5. Fornitura di borsone idoneo per contenere agevolmente materiale pompieristico, costruito in robusto tessuto di nylon antistrappo di colore rosso o blu. Il borsone dovrà avere chiusura con cerniere a doppio cursore sia nel vano inferiore adibito a scarpiera che in quella superiore, di n. 2 maniglie laterali fisse e di tracolla regolabile centrale in nastro di nylon rinforzato. Dimensioni prossimi a cm. 51x34x44 H.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA



<p>6. Occhiale a mascherina antincendio a tenuta di gas ad alte prestazioni. Colore rosso, lente in policarbonato neutro antiriflesso antiappannante. Classe di impatto B (120 m/s EN 166). Telaio in PVC autoestinguente. Ampio campo visivo. Regolazione micrometrica dell'elastico in gomma. Antigas, senza ventilazione. Possibilità di sostituzione della lente. Idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi. Certificato EN 167, EN 168, EN 170, DPI di III categoria a marchio CE.</p>	<p>NON CONFORME</p>	<p>MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E PRODUTTORE RISPETTO ALLA SCHEDA TECNICA FORNITA</p>
<p>7. Maschere pieno facciale norma EN 136, EN 140 certificate III categoria, marchio CE.</p>	<p>NON CONFORME</p>	<p>MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA</p>
<p>8. Filtri universali + CO per maschera pieno facciale norma EN 14387, con marchio CE.</p>	<p>NON CONFORME</p>	<p>MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA</p>
<p>9. Respiratori di emergenza monouso autonomia 15 minuti, norma EN140, EN14387, con marchio CE.</p>	<p>NON CONFORME</p>	<p>MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA</p>
<p>10. Coperte antifiamma certificata EN 1869 con marchio CE.</p>	<p>NON CONFORME</p>	<p>MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA</p>
<p>11. Ascia con manico in legno da 38 cm, peso 920 grammi con custodia in pelle.</p>	<p>NON CONFORME</p>	<p>MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA</p>



12. Piede di porco (palanchino) dimensione 80 cm e peso 1500 grammi.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
13. Cesovia taglia catene di acciaio	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
14. Megafono con marchio CE completo di pile.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA; NON SI EVINCE LA MARCATURA CE
15. Torcia di emergenza portatile atex ricaricabile a marchio CE per squadre antincendio.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA; NON SI EVINCE LA MARCATURA CE
16. Scarponi ignifughi in pelle per addetti antincendio a norma EN 345 e EN 347 certificati III categoria (S3) con marchio CE.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA



DITTA SAFETY E PROTECTION S.R.L.S.		
LOTTO 2	VALUTAZIONE	NOTE
1. Armadio per DPI e attrezzatura Antincendio con due ante cieche e 4 ripiani di colore rosso RAL 3000 dimensioni 1000x500xh2000, struttura in acciaio di prima scelta 7-8/10 mm pressopiegata a freddo con struttura monoblocco, serratura con aste a maniglia.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA; MANCATA CORRISPONDENZA TRA LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO OFFERTO (DIMENSIONI 1075x500x1850 mm , 3 RIPIANI) E QUELLE RICHIESTE IN CAPITOLATO (DIMENSIONI 1000x500x2000 mm , 4 RIPIANI)
2. Caschi con visiera per addetti antincendio EN 397, EN 443 certificato III categoria con marchio CE.	CONFORME	
3. Giubbotto di intervento antincendio ignifughi in tessuto Nomex o fibre aramidiche di colore blu, a norma EN 469, certificato III categoria con marchio CE. "Taglia XL".	CONFORME	
4. Guanti ignifughi per squadre antincendio, in Nomex, Kevlar o fibre aramidiche a norma EN 659, EN 407, EN 388 certificati di III categoria con marchio CE. "Taglia 9".	CONFORME	
5. Fornitura di borsone idoneo per contenere agevolmente materiale pompieristico, costruito in robusto tessuto di nylon antistrappo di colore rosso o blu. Il borsone dovrà avere chiusura con cerniere a doppio cursore sia nel vano inferiore adibito a scarpiera che in quella superiore, di n. 2 maniglie laterali fisse e di tracolla regolabile centrale in nastro di nylon rinforzato. Dimensioni prossimi a cm. 51x34x44 H.	CONFORME	



6. Occhiale a mascherina antincendio a tenuta di gas ad alte prestazioni. Colore rosso, lente in policarbonato neutro antigraffio antiappannante. Classe di impatto B (120 m/s EN 166). Telaio in PVC autoestinguente. Ampio campo visivo. Regolazione micrometrica dell'elastico in gomma. Antigas, senza ventilazione. Possibilità di sostituzione della lente. Idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi. Certificato EN 167, EN 168, EN 170, DPI di III categoria a marchio CE.	CONFORME	
7. Maschere pieno facciale norma EN 136, EN 140 certificate III categoria, marchio CE.	CONFORME	
8. Filtri universali + CO per maschera pieno facciale norma EN 14387, con marchio CE.	CONFORME	
9. Respiratori di emergenza monouso autonomia 15 minuti, norma EN140, EN14387, con marchio CE.	NON CONFORME	MANCATA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
10. Coperte antifiama certificata EN 1869 con marchio CE.	CONFORME	
11. Ascia con manico in legno da 38 cm, peso 920 grammi con custodia in pelle.	CONFORME	
12. Piede di porco (palanchino) dimensione 80 cm e peso 1500 grammi.	CONFORME	
13. Cesovia taglia catene di acciaio	CONFORME	
14. Megafono con marchio CE completo di pile.	NON CONFORME	NON SI EVINCE LA MARCATURA CE DEL PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA TECNICA FORNITA
15. Torcia di emergenza portatile atex ricaricabile a marchio CE per squadre antincendio.	CONFORME	E' STATO ESPLICITATA LA FORNITURA DELLE PILE RICARICABILI E CARICABATTERIE NELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO
16. Scarponi ignifughi in pelle per addetti antincendio a norma EN 345 e EN 347 certificati III categoria (S3) con marchio CE.	CONFORME	



DITTA TE.SA ANTINCENDIO S.R.L.		
LOTTO 2	VALUTAZIONE	NOTE
1. Armadio per DPI e attrezzatura Antincendio con due ante cieche e 4 ripiani di colore rosso RAL 3000 dimensioni 1000x500xh2000, struttura in acciaio di prima scelta 7-8/10 mm pressopiegata a freddo con struttura monoblocco, serratura con aste a maniglia.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA; MANCATA CORRISPONDENZA TRA LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO OFFERTO (DIMENSIONI 1075x500x1850 mm , 3 RIPIANI) E QUELLE RICHIESTE IN CAPITOLATO (DIMENSIONI 1000x500x2000 mm , 4 RIPIANI)
2. Caschi con visiera per addetti antincendio EN 397, EN 443 certificato III categoria con marchio CE.	CONFORME	
3. Giubbotto di intervento antincendio ignifughi in tessuto Nomex o fibre aramidiche di colore blu, a norma EN 469, certificato III categoria con marchio CE. "Taglia XL".	CONFORME	
4. Guanti ignifughi per squadre antincendio, in Nomex, Kevlar o fibre aramidiche a norma EN 659, EN 407, EN 388 certificati di III categoria con marchio CE. "Taglia 9".	CONFORME	
5. Fornitura di borsone idoneo per contenere agevolmente materiale pompieristico, costruito in robusto tessuto di nylon antistrappo di colore rosso o blu. Il borsone dovrà avere chiusura con cerniere a doppio cursore sia nel vano inferiore adibito a scarpiera che in quella superiore, di n. 2 maniglie laterali fisse e di tracolla regolabile centrale in nastro di nylon rinforzato. Dimensioni prossimi a cm. 51x34x44 H.	CONFORME	
6. Occhiale a mascherina antincendio a tenuta di gas ad alte prestazioni. Colore rosso, lente in policarbonato neutro antigraffio antiappannante. Classe di impatto B (120 m/s EN 166). Telaio in PVC autoestinguento. Ampio campo visivo. Regolazione micrometrica dell'elastico in gomma. Antigas, senza ventilazione. Possibilità di sostituzione della lente. Idoneo ad	CONFORME	



essere indossato sopra occhiali correttivi. Certificato EN 167, EN 168, EN 170, DPI di III categoria a marchio CE.		
7. Maschere pieno facciale norma EN 136, EN 140 certificate III categoria, marchio CE.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
8. Filtri universali + CO per maschera pieno facciale norma EN 14387, con marchio CE.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
9. Respiratori di emergenza monouso autonomia 15 minuti, norma EN140, EN14387, con marchio CE.	NON CONFORME	MANCA CORRISPONDENZA TRA CODICE PRODOTTO OFFERTO E SCHEDA TECNICA FORNITA
10. Coperte antifiama certificata EN 1869 con marchio CE.	CONFORME	
11. Ascia con manico in legno da 38 cm, peso 920 grammi con custodia in pelle.	CONFORME	
12. Piede di porco (palanchino) dimensione 80 cm e peso 1500 grammi.	CONFORME	
13. Cesovia taglia catene di acciaio	CONFORME	
14. Megafono con marchio CE completo di pile.	NON CONFORME	IL PRODOTTO OFFERTO NON COMPRENDE LE PILE RICHIESTE DAL CAPITOLATO; NON SI EVINCE LA MARCATURA CE DEL PRODOTTO OFFERTO



15. Torcia di emergenza portatile atex ricaricabile a marchio CE per squadre antincendio.	NON CONFORME	IL PRODOTTO OFFERTO NON E' RICARICABILE COME RICHiesto DA CAPITOLATO
16. Scarponi ignifughi in pelle per addetti antincendio a norma EN 345 e EN 347 certificati III categoria (S3) con marchio CE.	CONFORME	

