

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. TEC 53 / del 01/08/2023

**OGGETTO:**

**Sicon S.r.l. (Socomec Group) - Fornitura di UPS a servizio dell'ANGIOTAC Siemens  
modello Nextaris installata presso il Nuovo Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro.  
CIG 9794008F11 - Liquidazione e pagamento della fattura n. V1-0011290 del 30/05/2023.**

L'anno **2023**, il giorno **uno** del mese di **agosto**, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale - sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria d.ssa V. NICOTRA - adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 27/08/2014, successivamente confermato con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25/06/2019 e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del citato Regolamento.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA**

**Premesso:**

- che presso il Nuovo Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro risulta essere installata, al piano -1, una ANGIOTAC Siemens Healthineers modello Nextaris;
- che deve essere garantita l'assoluta continuità di servizio dell'apparecchiatura in questione, attraverso un gruppo statico di continuità UPS in grado di garantire la continuità di servizio con una autonomia di 60' a carico costante (50 kW) per sala Angiografo (Classificazione locale di gruppo 2 ai sensi della Norma CEI 64-8) oltre ad una autonomia di circa 20' a 160 kW al fine di garantire l'assorbimento della TAC, quando attivata durante l'intervento;
- che la ditta SICON S.r.l. (SOCOMEc GROUP) ha formulato il proprio preventivo n.00105372 come recepito al prot.n. 930 del 03.04.23 per la fornitura di UPS trifase da 160 kVA 400 V PF=1 per settore sanitario modello MASTERYS GP4, completo di tutte le componenti e servizi di cui all'offerta sopra indicata, in grado di garantire 60' di autonomia a 50 kW di carico costante e 18' di autonomia a 160 kW come meglio specificato da nota prot.n. 935 del 04.04.23 a firma dello stesso produttore;
- che la validazione del pre-dimensionamento del carico richiesto dall'Angiotac e del modello MASTERYS GP4 proposto come sistema UPS è stata eseguita da parte di Siemens con nota prot. 1065 del 20.04.23;

- **che** con Modello AE/2 n.83 del 02.05.2023 in applicazione delle disposizioni di cui all'art.51, comma 2.1, del testo vigente del D.Lgs n. 77/2021 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) come convertito in legge dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108, è stata affidata alla ditta Sicon S.r.l. (SOCOMEc GROUP) con sede in Isola Vicentina (VI) via Sila, 1/3 P.IVA n. 01570210243, la fornitura di UPS a servizio dell'ANGIOTAC Siemens modello Nextaris installata presso il Nuovo Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro piano -1 ;

**Preso atto che** la fornitura di quanto occorrente (UPS MASTERTYS GP4, Armadi batterie, Medical signaling box, cablaggi) predisposta con ordine numero 301502 dell'08.05.2023 non si è conclusa con la consegna dei suddetti componenti in quanto è stato riscontrato un errore nell'invio dei cablaggi necessari per il collegamento degli armadi batterie all'UPS Masterys GP4. Il 19.06.2023 è stato dunque predisposto nuovo ordine 303998 del 19.06.2023 per l'invio dei cavi corretti. Giorno 26.06.2023 è stato riscontrato nuovamente dallo scrivente un errore nell'invio dei suddetti cavi. Di conseguenza è stato predisposto nuovo ordine 304454 del 26.06.2023. L'installazione dell'UPS è stata perciò posticipata e completata solo giorno 03.07.2023, mentre l'attivazione e la messa in servizio sono state eseguite in data 07.07.2023 da ditta ELETTRONCONVERTER – report IS 399879.

**Visti:**

1. il Modello AE/2 n.83 del 02.05.2023;
2. la fattura n.V1-0011290 del 30.05.2023 di €59.048,00 (IVA inclusa al 22%) emessa dalla ditta SICON Srl;
3. il DURC on line prot. INAIL\_38968071, attestante la regolarità contributiva della ditta Sicon S.r.l. con validità fino al 04/10/2023;
4. la documentazione allegata alla fornitura (Manuali di installazione e uso del Modulo Masterys GP4 e dell'Armadio Batterie Masterys);
5. il report riassuntivo propedeutico alla messa in funzione, rilasciato in data 05.07.2023 dall'installatore New Tecno Plus Srl (documento registrato al prot. n. 1845/T del 06.07.2023).
6. il verbale di messa in funzione rilasciato dal Fornitore (Report in data 07.07.2023 e mail di integrazione in data 18.07.2023 (documento registrato al prot. n. 1979/T del 21.07.2023).

**Preso atto che** sarà cura di New Tecno Plus Srl, n.q. di installatore dell'apparecchiatura, completare la documentazione a corredo, con le prescritte "dichiarazioni di conformità".

**Ritenuto**, pertanto, potersi liquidare e pagare alla ditta SICON S.R.L. (SOCOMEc GROUP) con sede in Isola Vicentina (VI) via Sila, 1/3 P.IVA n. 01570210243, l'importo di € 59.048,00 IVA inclusa, a saldo della fattura n. V1-0011290 del 30/05/2023, addebitandosi conto economico 20002000045, aut. 108 del bilancio 2023.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

1. **Liquidare e pagare** alla impresa SICON S.R.L. (SOCOMEc GROUP) con sede in Isola Vicentina (VI) via Sila, 1/3 P.IVA n. 01570210243, l'importo di € 59.048,00 IVA inclusa, a saldo della fattura n. V1-0011290 del 30/05/2023, addebitandosi conto economico 20002000045, aut. 108 del bilancio 2023.
2. **Dare mandato** al Settore Economico finanziario di procedere al pagamento

Allegati:

- Modello AE/2 n.83 del 02.05.2023
- Documentazione di cui ai superiori punti 4, 5 e 6

\* \* \*

### **Il Responsabile del Procedimento**

---

**Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico**  
**Ing. Salvatore Vitale**

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell’Azienda [www.ao-garibaldi.ct.it](http://www.ao-garibaldi.ct.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”, “Provvedimenti Dirigenti”, a cura del sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione.